LEGENDA SIMBOLI

U.S. 120 x 210	uscita di sicurezza: porta incombustibile munita di : - maniglione antipanico; - scritta di sicurezza sempre illuminata; - scritta "apertura a spinta"; - meccanismo di bloccaggio massima apertura.
60 / 100	deflusso reale deflusso max consentito
	vie di fuga: - verso l'alto; - in piano; - verso il basso.
	parete di compartimentazione - REI 60
REI 60	porta tagliafuoco
	estintore a polvere chimica da 6 kg cadauno, con capacità estinguente non inferiore a 13A - 89BC
CO2	estintore ad anidride carbonica da 5 kg cadauno, con capacità estinguente non inferiore a 89BC
	Naspo dotato di tubo flessibile L. m.20,00
	attacco autopompa VV.FF. - singolo - doppio
	luci di emergenza: luminosità 5 lux autonomia 1 ora
	pulsante di sgancio dell'energia elettrica
	indicazione uscita di sicurezza
	indicazione uscita di sicurezza
	indicazione uscita di sicurezza

Centralina deposito GPL

Sezione

SCHEMA DI MONTAGGIO IMPIANTO G.P.L.



1) Bidone
2) Manichetta
3) Dispositivo di intercettazione e di non ritorno
4)Inversore
5)Regolatore di pressione

comune di oliena

progetto esecutivo

AS

progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Predu Murta"

elaborati grafici Antincendio
TAV. A3 - Locale cucina

scala 1/50

il **progettista**
arch. serafino luigi arru

il **collaboratore** per gli impianti
ing. stefano nieddu

Il **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento
ing. gabriele scudu

Il Responsabile dell'**Area Tecnica**
ing. gabriele scudu

DATA: .

PARTICOLARE CUCINA